COMUNE DI MONTALTO DELLE MARCHE
Provincia di Ascoli Piceno

PROGETTO ESECUTIVO
(Secondo Stralcio Lavori)

OGGETTO: ADEGUAMENTO E AMPLIAMENTO STRUTTURA SOCIO - ASSISTENZIALE CASA DI RIPOSO E RESIDENZA PROTETTA "AVV. VINCENZO GALLI"

FAS MARCHE 2007 - 2013 INTERVENTO 6.1.2.1.

UBICAZIONE: **Via Romitorio, 1**

COMMITTENTE: **Comune di MONTALTO DELLE MARCHE**

PROGETTISTA: Dott. Ing. Mauro Bracciani

COLLABORAZIONE UTC : **Arch. Gabriella Angelici** **Geom. Patrizia Ricci** **Geom. Cristiana Desideri**

ELABORATO
PIANO DI INSTALLAZIONE DISTRIBUZIONE FLUIDI
PIANTA PIANO SECONDO SEMINTERRATO E PRIMO SEMINTERRATO

scala	PROCEDIMENTO	CATEGORIA	N. ELABORATO
1:50	ES	IMP	M1

Tipo doc.	Data
--	APRILE 2017

Area Engineering srl
Contrada San Giovanni snc
63074 SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP)
Tel. 0735/751912 - Fax 0735/753645
P.IVA 01518090442
e-mail: info@area-e.it
www.areaengineering.com

Questo documento è di proprietà dei progettisti e pertanto, a norma di legge, ne è vietata la riproduzione anche parziale e la diffusione a terzi senza esplicito consenso.

PIANTA PIANO SECONDO SEMINTERRATO



PIANTA PIANO PRIMO SEMINTERRATO



- LEGENDA -

	APPARECCHIATURE E MATERIALI ESISTENTI NON OGGETTO DEL SEGUENTE APPALTO LAVORI
	ATTRAVERSAMENTO PARETE REI CON SCHIUMA ANTIFUOCO A BASE DI GRAFITE IMMERSA IN UNA MATRICE POLIURETANICA (Certificazioni: REI -120 e REI 180)
	TUBAZIONE MANDATA E RITORNO ACQUA IN ACCIAIO ZINCATO IDONEA PER IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO TUBAZIONI POSATE INCASSATE A PAVIMENTO
	TUBAZIONE ASCENDENTE
	TUBAZIONE DISCENDENTE
	TUBAZIONE PASSANTE
	ELETTROPOMPA SINGOLA O GEMELLARE
	VALVOLA DI INTERCETTAZIONE
CONTROLLO ESTATE/INVERNO	CONTROLLORE CENTRALIZZATO PER GESTIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO PIANO SEMINTERRATO SECONDO E PIANO SEMINTERRATO PRIMO
SA	SONDA AMBIENTE PER REGOLAZIONE TEMPERATURA ALL'INTERNO DEGLI AMBIENTI IDONEO PER INSTALLAZIONE A PARETE
	COLLETTORE PER IMPIANTO A PAVIMENTO COMPLETO DI TESTINE ELETTROTERMICHE

PARTICOLARE N.1
COLLEGAMENTO TUBAZIONI COLLETTORE
IMPIANTO DI RISCALDAMENTO A PAVIMENTO



LEGENDA AUTOFLOW

	COLLETTORE	ATTACCO MODULO D'UTENZA PREMONTATO	AUTOFLOW	PORTATA ACQUA (l/h)	PRESSIONE DIFFERENZIALE (kPa)
1	C 4.1	1"	1"	510	15-200
2	C 4.2	1"	1"	466	15-200
3	C 4.3	3/4"	3/4"	75	15-200
4	C 2.1	1"	1"	492	15-200
5	C 2.2	1"	1"	532	15-200