COMUNE DI MONTALTO DELLE MARCHE
Provincia di Ascoli Piceno

PROGETTO ESECUTIVO
(Secondo Stralcio Lavori)

OGGETTO: ADEGUAMENTO E AMPLIAMENTO STRUTTURA SOCIO - ASSISTENZIALE CASA DI RIPOSO E RESIDENZA PROTETTA "AVV. VINCENZO GALLI"

FAS MARCHE 2007 - 2013 INTERVENTO 6.1.2.1.

UBICAZIONE: **Via Romitorio, 1**
COMMITTENTE: **Comune di MONTALTO DELLE MARCHE**
PROGETTISTA: Dott. Ing. Mauro Bracciani
COLLABORAZIONE UTC : **Arch. Gabriella Angelici** **Geom. Patrizia Ricci** **Geom. Cristiana Desideri**

ELABORATO
PIANO DI INSTALLAZIONE IMPIANTO DI SICUREZZA E PROTEZIONI ANTINCENDIO
PIANTA PIANO PRIMO

Scala	PROCEDIMENTO	CATEGORIA	N. ELABORATO
1:50	ES	IMP	VF9

Tipo doc.	Data
--	APRILE 2017

Area Engineering srl
Contrada San Giovanni snc
63074 SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP)
Tel. 0735/751912 - Fax 0735/753645
P.IVA 01518350442
e-mail: info@area-e.it
www.areaengineering.com

Questo documento è di proprietà del progettista e pertanto, a norma di legge, ne è vietata la riproduzione anche parziale e la diffusione a terzi senza esplicita consenso.

LEGENDA

	QUADRO ELETTRICO DI DISTRIBUZIONE		PORTA REI 30
	CENTRALE DI RIVELAZIONE INCENDIO		PORTA REI 60
	RIVELATORE DI FUMO		PORTA REI 90
	ALLARME "OTTICO-ACUSTICO" EMERGENZA INCENDIO		STRUTTURA REI 30
	PULSANTE DI EMERGENZA INCENDIO PROTETTO DA VETRO FRANGIBILE		STRUTTURA REI 60
	CARTELLO A PARETE "PULSANTE DI ALLARME"		STRUTTURA REI 90
HI-FI	SISTEMA DI CONTROLLO IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE FONIA (PREDISPOSIZIONE SISTEMA ELETTROACUSTICO APPLICATO A SERVIZI DI EMERGENZA A NORMA CEI EN 60849)		CARTELLO A PARETE "ESTINTORE"
	ALTOPARLANTE PER DIFFUSIONE SONORA Pa=6W PER INSTALLAZIONE DA INCASSO SU CONTROSOFFITTO (PREDISPOS. SISTEMA ELETTROACUSTICO APPLICATO A SERVIZI DI EMERGENZA A NORMA CEI EN 60849)	E1	ESTINTORE PORTATILE A POLVERE DA 6 kg (34A 144B C)
	ALTOPARLANTE PER DIFFUSIONE SONORA Pa=10W PER INSTALLAZIONE A PARETE (PREDISPOS. SISTEMA ELETTROACUSTICO APPLICATO A SERVIZI DI EMERGENZA A NORMA CEI EN 60849)	E2	ESTINTORE PORTATILE A CO2 DA 5 Kg (89B —C)
	SIRENA ALLARME ANTINCENDIO		CARTELLO A PARETE "PERICOLO ALTA TENSIONE"
	CARTELLO A PARETE "VIETATO USARE ACQUA PER SPEGNERE L'INCENDIO"		ELETTROMAGNETE PER PORTA REI
	CARTELLO A PARETE "VIETATO L'ACCESSO A PERSONE NON ADDETTE".		AREA NON OGGETTO DI MODIFICA RISPETTO AL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI PRATICA N. 8793

LEGENDA IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO

	TUBAZIONE IN ACCIAIO ZINCATO A VISTA IMPIANTO ANTINCENDIO CONFORME ALLA NORMA UNI 10255		TUBAZIONE IN POLIETILENE INTERRATA IMPIANTO ANTINCENDIO CONFORME ALLA NORMA UNI 11201
	VALVOLA DI INTERCETTAZIONE		CARTELLO A PARETE "NASPO CON LANCIA DN25"
	MONTANTE DISCENDENTE MONTANTE PASSANTE MONTANTE ASCENDENTE	Nm	NUMERAZIONE IDRANTE CON LANCIA UNI 45
	NASPO CON LANCIA DN25		ATTRAVERSAMENTO PARETE REI CON SCHIUMA ANTIFUOCO A BASE DI GRANITE IMMERSA IN UNA MATRICE POLIURETANICA (Certificazioni REI 120 e REI 180).
	NASPO CON LANCIA DN25 DI NUOVA INSTALLAZIONE		

PIANTA PIANO PRIMO



PIANTA PIANO PRIMO



PARTICOLARE NASPO DN25 CON CASSETTA A MURO