COMUNE DI MONTALTO DELLE MARCHE
Provincia di Ascoli Piceno

PROGETTO ESECUTIVO
(Secondo Stralcio Lavori)

OGGETTO: ADEGUAMENTO E AMPLIAMENTO STRUTTURA SOCIO - ASSISTENZIALE CASA DI RIPOSO E RESIDENZA PROTETTA "AVV. VINCENZO GALLI"

FAS MARCHE 2007 - 2013 INTERVENTO 6.1.2.1.

UBICAZIONE: **Via Romitorio, 1**

COMMITTENTE: **Comune di MONTALTO DELLE MARCHE**

PROGETTISTA: Dott. Ing. Mauro Bracciani

COLLABORAZIONE UTC : **Arch. Gabriella Angelici** **Geom. Patrizia Ricci** **Geom. Cristiana Desideri**

ELABORATO
PIANO DI INSTALLAZIONE IMPIANTO DI SICUREZZA E PROTEZIONI ANTINCENDIO
PIANTA PIANO SECONDO SEMINTERRATO

scala	PROCEDIMENTO	CATEGORIA	N. ELABORATO
1:50	ES	IMP	VF6

Tipo doc.	Data
--	APRILE 2017

Area Engineering srl
Contrada San Giovanni snc
63074 SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP)
Tel. 0735/751912 - Fax 0735/753645
P.IVA 01518090442
e-mail: info@area-e.it
www.areaengineering.com

Questo documento è di proprietà del progettista e pertanto, a norma di legge, ne è vietata la riproduzione anche parziale e la diffusione a terzi senza esplicito consenso.

PIANTA PIANO SECONDO SEMINTERRATO



LEGENDA

	QUADRO ELETTRICO DI DISTRIBUZIONE		PORTA REI 30
	CENTRALE DI RIVELAZIONE INCENDIO		PORTA REI 60
	RIVELATORE DI FUMO		PORTA REI 90
	ALLARME "OTTICO–ACUSTICO" EMERGENZA INCENDIO		STRUTTURA REI 30
	PULSANTE DI EMERGENZA INCENDIO PROTETTO DA VETRO FRANGIBILE		STRUTTURA REI 60
	CARTELLO A PARETE "PULSANTE DI ALLARME"		STRUTTURA REI 90
HI-FI	SISTEMA DI CONTROLLO IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE FONIA (PREDISPOSIZIONE SISTEMA ELETTROACUSTICO APPLICATO A SERVIZI DI EMERGENZA A NORMA CEI EN 60849)		CARTELLO A PARETE "ESTINTORE"
	ALTOPARLANTE PER DIFFUSIONE SONORA Pw=6W PER INSTALLAZIONE DA INCASSO SU CONTROSOFFITTO (PREDISPOS. SISTEMA ELETTROACUSTICO APPLICATO A SERVIZI DI EMERGENZA A NORMA CEI EN 60849)	E_1	ESTINTORE PORTATILE A POLVERE DA 6 kg (34A 144B C)
	ALTOPARLANTE PER DIFFUSIONE SONORA Pw=10W PER INSTALLAZIONE A VISTA (PREDISPOS. SISTEMA ELETTROACUSTICO APPLICATO A SERVIZI DI EMERGENZA A NORMA CEI EN 60849)	E_2	ESTINTORE PORTATILE A CO2 DA 5 Kg (89B –C)
	SIRENA ALLARME ANTINCENDIO		CARTELLO A PARETE "PERICOLO ALTA TENSIONE"
	CARTELLO A PARETE "VIETATO USARE ACQUA PER SPEGNERE L'INCENDIO"		ELETTROMAGNETE PER PORTA REI
	CARTELLO A PARETE "VIETATO L'ACCESSO A PERSONE NON ADDETTE"		AREA NON OGGETTO DI MODIFICA RISPETTO AL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI PRATICA N. 8793

LEGENDA IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO

	TUBAZIONE IN ACCIAIO ZINCATO A VISTA IMPIANTO ANTINCENDIO CONFORME ALLA NORMA UNI 10255		TUBAZIONE IN POLIETILENE INTERRATA IMPIANTO ANTINCENDIO CONFORME ALLA NORMA UNI 11201
	VALVOLA DI INTERCETTAZIONE		CARTELLO A PARETE "NASPO CON LANCIA DN25"
	MONTANTE DISCENDENTE MONTANTE PASSANTE MONTANTE ASCENDENTE	Nm	NUMERAZIONE IDRANTE CON LANCIA UNI 45
	NASPO CON LANCIA DN25		ATTRAVERSAMENTO PARETE REI CON SCHIUMA ANTIFUOCO A BASE DI GRAFITE IMMERSA IN UNA MATRICE POLIURETANICA (Certificazioni REI 120 e REI 180)
*	NASPO CON LANCIA DN25 DI NUOVA INSTALLAZIONE		

PARTICOLARE NASPO DN25 CON CASSETTA A MURO