

**COMUNE DI MONTEGIORGIO**  
**Provincia di Fermo**  
**Ufficio Tecnico**

**Lavori di:** Manutenzione straordinaria e risanamento conservativo mura di cinta Cimitero del Capoluogo

**Esecutore:** Da definire

**ELENCO PREZZI**

**Progettista:** Ufficio Tecnico Comunale

**Progettista:** Ufficio Tecnico Comunale

**Computo:** 01\_Manutenzione straordinaria e risanamento conservativo mura Cimitero Capoluogo

**Descrizione:** Manutenzione straordinaria e risanamento conservativo mura di cinta Cimitero Capoluogo

**Importo totale lavori:** € 55.499,03

Il Progettista  
Ufficio Tecnico Comunale  
Geom. Maurizio Luchetti

Il Progettista  
Ufficio Tecnico Comunale  
Arch. Federica Di Luca

Il Progettista  
Ufficio Tecnico Comunale  
Geom. Claudia Boccioni

Montegiorgio, 09/12/2015

N.	Codice		Descrizione	UnM	Prezzo
	03.02.036*		<b>Accoltellata di mattoni pieni ad una testa. Accoltellata di mattoni pieni ad una testa di altezza di circa cm 13 per gradini, parapetti e simili, escluse le pavimentazioni, posti in opera con malta di cemento tipo 325 a q.li 4, a spina di pesce o altra forma, comprese eventuali fasce di mattoni in piano. E' compresa la necessaria stuccatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.</b>		
1	03.02.036*	001	Con mattoni pieni comuni.	m <sup>2</sup>	54,45
2	04.01.003		Rifacimento superficiale di paramenti murari. Rifacimento superficiale a scuci-cuci, per spessori non superiori a cm 30, di paramenti murari in vista di murature in mattoni o pietrame. Sono compresi: l'idonea malta rispondente, se del caso, alle caratteristiche di quella originale; il materiale occorrente; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta, fino a qualsiasi distanza; la stuccatura e pulitura dei giunti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.	m <sup>2</sup>	351,10
3	19.07.020		Ponteggi in elementi portanti metallici. Ponteggi in elementi portanti metallici, realizzati in opera compresi: il montaggio, lo smontaggio ad opera ultimata, i pianali in legno o metallo o altro materiale idoneo, le tavole fermapiede e i parapetti, le scale interne di collegamento tra pianale e pianale, l'adozione di tutti gli accorgimenti atti a tutelare l'incolumità degli operai e del pubblico. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare la struttura installata nel rispetto delle normative vigenti. La misurazione viene eseguita secondo lo sviluppo del ponteggio in proiezione verticale di facciata.	m <sup>2</sup>	11,50
	24.01.024*		<b>Scarnitura delle connessure. Scarnitura delle connessure di paramenti eseguita con mezzi manuali non distruttivi, eseguita sino ad una profondità atta a garantire l'esecuzione della successiva stuccatura; compreso il trasporto del materiale di risulta sino alla pubblica discarica</b>		
4	24.01.024*	001	Su paramento in mattoni con stuccatura a calce	m <sup>2</sup>	21,29
	24.01.025*		<b>Stuccatura delle connessure. Stuccatura delle connessure di paramenti eseguite con malta di calce a basso contenuto di argilla secondo le indicazioni fornite dalla Direzione Lavori tenuto conto delle caratteristiche costruttive delle malte esistenti originali; compresa la spazzolatura a fine lavorazione con spazzole di saggina.</b>		
5	24.01.025*	001	Su paramento in mattoni	m <sup>2</sup>	31,01
6	24.13.005*		Idrolavaggio di paramenti murari in pietra o mattoni. Idrolavaggio di paramenti murari di qualsiasi natura, in pietra o mattoni, retti o curvi, piani o inclinati, da eseguirsi con apposita apparecchiatura a qualsiasi altezza dal piano di campagna o dal pavimento, avendo cura di controllare la pressione di uscita dell'acqua in rapporto alla consistenza dei materiali in modo da evitare il danneggiamento degli stessi. detto lavaggio sarà effettuato preliminarmente alle operazioni di stuccatura dei paramenti, al fine di rimuovere i depositi di sporco ed eventuali porzioni di stuccatura incoerenti.	m <sup>2</sup>	9,67
			Progettista (Ufficio Tecnico Comunale)		