COMUNE DI MONTALTO DELLE MARCHE
Provincia di Ascoli Piceno

PROGETTO ESECUTIVO
(Secondo Stralcio Lavori)

OGGETTO: ADEGUAMENTO E AMPLIAMENTO STRUTTURA SOCIO - ASSISTENZIALE CASA DI RIPOSO E RESIDENZA PROTETTA "AVV. VINCENZO GALLI"

FAS MARCHE 2007 - 2013 INTERVENTO 6.1.2.1.

UBICAZIONE: **Via Romitorio, 1**

COMMITTENTE: **Comune di MONTALTO DELLE MARCHE**

PROGETTISTA: Dott. Ing. Mauro Bracciani

COLLABORAZIONE UTC : **Arch. Gabriella Angelici** **Geom. Patrizia Ricci** **Geom. Cristiana Desideri**

ELABORATO: **PLANIMETRIA GENERALE IMPIANTI ELETTRICI**

scala	PROCEDIMENTO	CATEGORIA	N. ELABORATO
1:200	ES	IMP	P1

Tipo doc.	Data
--	APRILE 2017

Area Engineering srl
Contrada San Giovanni snc
63074 SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP)
Tel. 0735/751912 - Fax 0735/753645
P.IVA 01518090442
e-mail: info@area-e.it
www.areaengineering.com

Questo documento è di proprietà del progettista e pertanto, a norma di legge, ne è vietata la riproduzione anche parziale e la diffusione a terzi senza esplicito consenso.

PLANIMETRIA GENERALE



LEGENDA

	QUADRO ELETTRICO DI DISTRIBUZIONE
	SPANDENTE VERTICALE DI TERRA ENTRO POZZETTO DI CONTENIMENTO IN CLS
	POZZETTO DI DERIVAZIONE IN CLS (Dim.50x50x50cm)
	CONDUTTURA ELETTRICA INTERRATA : - N.2 TUBI Ø 125 DISTRIBUZIONE ENERGIA - N.1 TUBO Ø 100 IMPIANTI SPECIALI
	CONDUTTURA ELETTRICA INTERRATA : - N.1 TUBO Ø 100 DISTRIBUZIONE TELECOM
	COLLEGAMENTO EDIFICIO ESISTENTE - N.2 TUBI Ø 100 (ENERGIA E IMPIANTI SPECIALI)
	CONDUTTORE DI TERRA CORDA NUDA IN Cu DIRETTAMENTE INTERRATA SEZIONE=50mmq
	APPARECCHIATURE E MATERIALI ESISTENTI NON OGGETTO DEL SEGUENTE APPALTO LAVORI

PROFONDITA' MINIMA DI INTERRAMENTO DELLE TUBAZIONI CON RIFERIMENTO ALL'ESTRADOSSO SUPERIORE:

- TUBAZIONE IDRICA ANTICENDIO:	80 CM
- TUBAZIONE ADDUZIONE GAS METANO(GPL:	60 CM
- TUBAZIONE ACQUA:	60 CM
- TUBAZIONI PER ADDUZIONE ENERGIA TERMICA ED ACQUA CALDA:	60 CM
- CAVIDOTTI ELETTRICI:	70 CM

DISTANZA MINIMA TRA TUBAZIONI 20 CM
DISTANZA TRA TUBAZIONI ELETTRICHE E GAS: 50 CM

POSA DI NASTRI SEGNALATORE A CIRCA 30 CM DALL'ESTRADOSSO

LADDOVE NON SIA POSSIBILE RISPETTARE LE PROFONDITA' DI SCAVO MINIMO, DOVRANNO ESSERE PREVISTE PROTEZIONI IN CLS.

IL CAVIDOTTO DI ALIMENTAZIONE DEL GRUPPO ANTINCENDIO DEVE ESSERE SEPARATO DAGLI ALTRI IMPIANTI

PARTICOLARE POZZETTO IMPIANTO DI TERRA



PARTICOLARE IMPIANTO DI TERRA ED EQUIPOTENZIALE