PROGETTO ESECUTIVO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

REGIONE MARCHE

Provincia di Fermo
Settore Viabilità - Infrastrutture - Urbanistica - Patrimonio - Edilizia scolastica

DECRETO MIUR 13 febbraio 2019, n. 101

CONTRIBUTI PER L'ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI

LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DEL TRIENNIO DELL'I.T.T. "G. E M. MONTANI" DI FERMO

IMPORTO COMPLESSIVO DEL FINANZIAMENTO 69.978,08 €

GRUPPO DI LAVORO:
Dott. Geom. Sandro Vallasciani
Arch. Maria Rita Spaziani
Ing. Alessandra Agostini
Ing. Lucia Evandri

PROGETTISTA IMPIANTI:
Ing. Gianluca Acciaresi
Ing. Cesare Ascani

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL DIRIGENTE
Ing. Ivano Pignoloni

ELABORATI GRAFICI

ELABORATO:
Tavola Specialistica Piano Secondo Imp. Elettrico - Illuminazione di sicurezza - Allarme Evacuazione

TAV-I04

SCALA: 1: 200

NOME FILE: TAV-I04_Illuminazione di sicurezza e Allarme evacuazione.pdf

DATA: Dicembre 2019

REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO

INDIVIDUAZIONE LIVELLI



PIANTA PIANO SECONDO

LEGENDA	
	VIA D'USCITA VERSO L'ALTO
	VIA D'USCITA ORIZZONTALE
	VIA D'USCITA VERSO IL BASSO
E	ESTINTORE PORTATILE
	LAMPADA DI EMERGENZA ESISTENTE
	NUOVA LAMPADA EMERGENZA LED IP4X/min 250Lm/11W/SE
	NUOVA LAMPADA EMERGENZA LED IP4X/min 500Lm/24W/SE
IDRANTE	IDRANTE CON TUBO FLESSIBILE E LANCIA
	ATTACCO MOTOPOMPA UNI 70
	RILEVATORE DI FUMO
EI	PORTA EI
EI	PORTA EI 60 DA INSTALLARE
	PULSANTE SGANCIO ENERGIA ELETTRICA
	CONTROPARETE IN CARTONGESSO REI 60
	EVACUATORE AUDIO MONODIREZIONALE 5" 6W EN54-24
	EVACUATORE AUDIO BIDIREZIONALE 5" 20W EN54-24
	SCATOLA DI DERIVAZIONE IMPIANTO ELETTRICO ESISTENTE
	LINEA DEDICATA PER IMPIANTO ALLARME EVACUAZIONE

LE LAMPADE DI EMERGENZA ALL'INTERNO DELLE AULE DOVRANNO ESSERE POSIZIONATE IN PROSSIMITA' DELLA PORTA DI INGRESSO /USCITA E NELLE VICINANZE DELLA SCATOLA DI DERIVAZIONE ESISTENTE.

LE LAMPADE DI EMERGENZA DOVRANNO ESSERE ALIMENTATE DALLO STESSO CIRCUITO DI ALIMENTAZIONE DELLE PLAFONIERE ESISTENTI PER L'ILLUMINAZIONE ORDINARIA DELLA RELATIVA AULA

PER L'IMPIANTO ALLARME EVACUAZIONE DOVRA' ESSERE VERIFICATA LA POSSIBILITA' DI SFRUTTARE IL PASSAGGIO DELLE CANALIZZAZIONI ESISTENTI PER QUANTO POSSIBILE, EVENTUALMENTE SFILANDO ALCUNE LINEE DI ALIMENTAZIONE DI CIRCUITI NON PIU' FUNZIONANTI (ES. CIRCUITO CHIAMATA CAMPANELLI)
IN CASO CONTRARIO DOVRA' ESSERE REALIZZATA UNA NUOVA TUBAZIONE RIGIDA IN PVC IN VISTA A PARETE

Pianta Piano Secondo