

Spett.le Provincia di Fermo

SETTORE III

Ambiente e Trasporti – CED – Polizia Municipale

Viale Trento n. 97

63900 Fermo (FM)

Oggetto: Relazione integrativa Vs. missiva prot. n.

2258|15/02/2021|P_FM|RP_FM|ZAMB|P|9.9/2021/ZPA/78

In relazione al punto n. 2 relativo alla connessione alla rete elettrica si precisa che le opere di adeguamento e/o modifica dell'elettrodotto esistente riguardano esclusivamente le particelle 255, 257, 166 (tutte di proprietà) oltre alla particella 85 per la quale è stato presentato il preliminare per il contratto di servitù.

In relazione al punto 4 si precisa che il nuovo impianto fotovoltaico ha alcune parti in comune con l'impianto fotovoltaico su serra esistente di proprietà della medesima azienda.

Secondo quanto indicato dal Distributore di energia elettrica il nuovo impianto dovrà essere allacciato alla stessa cabina MT/BT dell'impianto su serra egli infatti ha previsto di installare all'interno del proprio locale una nuova partenza dedicata al nuovo impianto. In aggiunta, all'interno del locale utente della medesima cabina, è prevista l'installazione di un nuovo scomparto di MT destinato a proteggere il cavo che alimenta la nuova cabina di trasformazione posta nel baricentro del nuovo impianto.

Il nuovo cavo di MT che collega la cabina principale esistente con la nuova cabina di trasformazione sarà posato all'interno di cavidotto interrato dedicato il cui tracciato costeggia la rete di recinzione del campo fotovoltaico su serra.

Relativamente al punto 13 si precisa invece che il nuovo intervento non prevede l'installazione di alcun impianto di illuminazione, per tale ragione, non sussiste necessità di valutazione sul suo impatto.

Si allegano inoltre gli elaborati di progetto del progetto elettrico definitivo revisionati a seguito della presenza di un refuso presente su alcuni di essi. Nelle tavole FV.01_R01 ed FV.05 è illustrato quanto richiesto al punto 14.

26.02.2021

Per. Ind. Mirko Merlini