

PROVINCIA DI FERMO
Settore Ambiente
Servizio Gestione Rifiuti
PEC: provincia.fm.ambiente@emarche.it

Oggetto: **Rif. Nota della Provincia di Fermo con Prot. 12039 del 28/07/2022 - Impresa SAM S.r.l. – Nuova Istanza finalizzata al rilascio del *Provvedimento autorizzatorio unico regionale* ai sensi dell'art. 27-bis del D.lgs. n. 152/2006 relativo al progetto di “*Variante in corso d'opera al progetto approvato con Det. Dir. N.342 RG - 42 RS del 07.05.2018 della Provincia di Fermo per realizzazione impianto di trattamento anaerobico-aerobico della frazione organica dei rifiuti solidi urbani (FORSU) per la produzione di biometano ed ammendante compostato misto presso località San Pietro Comune di Torre San Patrizio*”.**
Parere P.M.C.

In riferimento alla nota della Provincia di Fermo di cui al Prot. n. 12039 del 28/07/2022, acquisita con Prot. ARPAM n. 23604 del 29/07/2022, proposta dall'impresa “SAM S.r.l.” per lo stabilimento sito in località San Pietro nel Comune di Torre San Patrizio (FM), per l'istanza finalizzata al rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ai sensi dell'art. 27-bis del D. Lgs. 152/2006, relativa al progetto di “*Variante in corso d'opera al progetto approvato con Det. Dir. N.342 RG - 42 RS del 07.05.2018 della Provincia di Fermo per realizzazione impianto di trattamento anaerobico-aerobico della frazione organica dei rifiuti solidi urbani (FORSU) per la produzione di biometano ed ammendante compostato misto presso località San Pietro Comune di Torre San Patrizio*”, si inviano le valutazioni sul Piano di Monitoraggio e Controllo:

- Visto quanto previsto dal punto 17.3 (controlli finali ammendante compostato misto) della Relazione “AIA.06-Piano di Monitoraggi e controllo”, vista la nota della Tabella di cui al punto 2 prodotto 5 del D.Lgs. 75/2010 e s.m.i., dovrà essere implementato anche il monitoraggio del “tenore dei materiali plastici, vetro e metalli (frazione ≥ 2 mm)” con valore limite $\leq 0,5\%$ s.s. e degli “inerti litoidi” (frazione di diametro ≥ 5 mm) con valore limite $\leq 5\%$ s.s.;
- Aggiornare le tabelle n. 23 e 31 con i valori limite delle sostanze pericolose, di cui all'art. 108 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., previsti per l'immissione in acque superficiali, visto quanto disposto dall'art. 30 delle NTA del Piano di tutela delle Acque approvato dalla Regione Marche con D.A.C.R. n° 145 del 26/01/2010 e s.m.i., e, vista la presenza di uno scolmatore di linea lungo la rete fognaria prima dell'ingresso all'impianto di trattamento finale sito in Via Mazzini a Porto S. Elpidio (FM);
- Aggiungere nel Piano di Monitoraggio e Controllo il monitoraggio dei parametri, ritenuti dall'azienda rilevanti sulla base dell'inventario dei flussi così come previsto dalla BAT 3 della “Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione del 10 agosto 2018”, caratterizzanti lo scarico dell'impianto di trattamento delle acque meteoriche di prima pioggia, indicandone la frequenza, i valori limite in acque superficiali e le metodiche sulla base di quanto previsto dalla BAT 7 e dalla Tabella 6.1 della BAT 20 del documento di cui sopra e dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- Per lo scarico derivante dall'impianto di trattamento di prima pioggia la frequenza minima di monitoraggio potrà essere inferiore a quella prevista dalla BAT 7 in caso di assenza di pioggia nel periodo. In tal caso la frequenza minima sarà ridotta a una volta per ogni scarico così come previsto

SERVIZIO TERRITORIALE PROVINCIA DI FERMO

dalla nota 2 alla BAT 7 della “Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione del 10 agosto 2018”;

- Le metodiche di analisi previste per i monitoraggi degli scarichi dovranno essere quelle previste dalla BAT 7 della “Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione del 10 agosto 2018”;
- Visto quanto previsto dalla BAT 3 della “Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione del 10 agosto 2018” tra i parametri previsti per il monitoraggio degli scarichi devono essere aggiunti i seguenti: Portata, Temperatura e Conducibilità.

Distinti saluti.

Il Dirigente
Responsabile del Servizio Territoriale

Dott. Massimo Marcheggiani
*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
testo unico D.P.R. n. 445/2000, del D. Lgs. n. 82/2005
modificato ed integrato dal D. Lgs. 235/2010 e norme
collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma
autografa.*