

Ascoli Piceno li 28/01/2025 Prot. CIIP n.



2025001283

Spett.le  
PROVINCIA DI FERMO  
**PEC: [provincia.fermo@emarche.it](mailto:provincia.fermo@emarche.it)**

e p.c.

Spett.le  
AATO n. 5 – Marche Sud Ascoli Piceno  
**PEC: [ato5marche@emarche.it](mailto:ato5marche@emarche.it)**

Al Servizio Reti – Zona di Fermo  
Al Responsabile Servizio Depurazione  
**LORO SEDI**

**Oggetto:** D.Lgs 3 Aprile 2006 n. 152, art. 19 e s.m.i – art.4 della L.R n. 11/19 e s.m.i recanti “Disposizioni in materia di Valutazione Impatto Ambientale (VIA)”. Procedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA – “Realizzazione della Bretella di collegamento Lungotenna da loc. San Marco nel comune di Fermo a svincolo A14 Porto S. Elpidio, ubicato in località San Marco/Casello A14 dei comuni di Fermo – Porto San Elpidio”. *LOTTZ.01053.*

In riscontro alla Vostra Nota del 16.01.2025, prot. CIIP n° 848 del 20.01.2025, contenente la convocazione della Conferenza dei Servizi, necessaria per la realizzazione dei lavori in oggetto, questa Azienda, esaminata la documentazione trasmessa in linea di massima esprime parere favorevole sotto il profilo tecnico agli interventi così come delineati, con le seguenti prescrizioni ed osservazioni:

- Nelle aree degli interventi previsti, analizzando l'ubicazione planimetrica delle opere di progetto, si riscontrano alcune interferenze con **sottoservizi gestiti dalla CIIP Spa. Si dovranno quindi effettuare necessariamente dei sopralluoghi con i tecnici di questa Azienda** per l'individuazione delle tubazioni. Si dovrà inoltre porre la massima attenzione nelle fasi di scavo, di perforazione e di realizzazione delle opere, necessaria per preservare, qualora fossero presenti, eventuali condotte secondarie di piccolo diametro ad oggi non rilevate da questa Azienda;
- Le eventuali spese di intervento e/o modifica delle opere per presenza di sottoservizi CIIP saranno a totale carico della Committenza e i lavori di risoluzione delle interferenze con le prescrizioni sopra individuate dovranno essere concordate e debitamente autorizzate da questo Gestore.
- La rete di raccolta delle acque bianche non è gestita da questa Azienda in quanto le reti acque bianche esulano dalle competenze del S.I.I. come più volte ribadito dall'ATO 5 – Marche Sud. Nel progetto la stessa rete, se prevista, dovrà essere totalmente indipendente dal reticolo fognario acque nere e recapitare nel reticolo fognario acque bianche se esistente o, in alternativa, al compluvio naturale più vicino che confluisca direttamente in un corpo idrico superficiale. Si ricorda che la disciplina delle acque meteoriche è regolamentata dall'art. 42 delle citate Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano di Tutela delle Acque (PTA) della Regione Marche approvato con DAALR N.145 del 26/01/2010 (pubblicato sul Supplemento N.1 al B.U.R. Marche n.20 del 26/02/2010), in vigore dal 27/02/2010 e s.m.i.;

A disposizione per qualsiasi chiarimento ed informazioni.

**Per i sopralluoghi : Ing. Recanati Virginia      331 671 6033**

**Per informazioni rivolgersi a:**

Geom. Domenico Spinelli

Tel.: 0736272123

**Responsabile della pratica**

Geom. Domenico Spinelli

Tel.: 0736272123

Il Responsabile Lottizzazioni  
Geom. Domenico Spinelli

Visto : Area Gestione  
Il Coordinatore  
Dott. Ing. Massimo Tonelli