

Ascoli Piceno li

26/05/2025 Prot. CIIP n.



2025008424

Spett.le
PROVINCIA DI FERMO
PEC: provincia.fermo@emarche.it

e p.c. Spett.le
COMUNE DI FERMO
PEC: protocollo@pec.comune.fermo.it

Spett.le
COMUNE DI PORTO SANT'ELPIDIO
PEC: pseprotocollo@postecert.elpinet.it

Spett.le
AATO 5 – MARCHE SUD
PEC: ato5marche@emarche.it

*Al Servizio Reti – Zona di Fermo
Al Responsabile Servizio Depurazione
LORO SEDI*

Oggetto: D.Lgs 3 Aprile 2006 n.152, art. 19 e s.m.i, art.4 della L.R n. 11/19 e s.m.i recanti “Disposizioni in materia di Valutazione Impatto Ambientale (VIA)”. Procedimento di Verifica di assoggettabilita’ a VIA. “Realizzazione della Bretella di collegamento Lungotenna da loc. San Marco nel comune di Fermo a svincolo A14 Porto Sant’Elpidio, ubicato in localita’ San Marco /casello A14 dei comuni di Fermo – Porto Sant’Elpidio”. (LOTTZ. 01053)

In riscontro alla Vostra nota del 20.05.2025, prot. CIIP n° 8176 del 21.05.2025, contenente la convocazione della Conferenza dei Servizi relativa alla realizzazione dei lavori in oggetto, questa Azienda, esaminati gli elaborati tecnici trasmessi, con la presente richiama integralmente quanto già espresso con propria nota del 28.01.2025 prot. CIIP n° 1283, che si allega in copia.

A disposizione per qualsivoglia chiarimento in merito.

**Per informazioni rivolgersi a:
Responsabile della pratica :**

Geom. Domenico Spinelli
Geom. Domenico Spinelli

Tel.: 0736-272123
Tel.: 0736-272123

Il Responsabile Lottizzazioni
Geom. Domenico Spinelli

Visto : Area Gestione
Il Coordinatore
Dott. Ing. Massimo Tonelli

Cicli Integrati Impianti Primari spa

Viale della Repubblica, 24 - 63100 Ascoli Piceno
Tel +39 0736 2721 Fax +39 0736 272 222
Numero Verde 800 216 172
Sito web: www.ciip.it e-mail: info@ciip.it
PEC: servizio.protocollo@pec.ciip.it

Partita IVA, Codice Fiscale e Iscrizione Registro
Imprese di Ascoli Piceno n. 00101350445
Capitale Sociale € 4.883.340,00 i.v.

Member of CISQ Federation





Cicli Integrati Impianti Primari spa
Capitale Sociale € 4.883.340,00 i.v.
Viale della Repubblica, 24
63100 Ascoli Piceno
C.F.-P.I. e n. iscr. R.I. di AP 00101350445
tel +39 0736 2721 fax +39 0736 272222
Numero Verde 800-216172
www.cic.it e-mail: info@cic.it



Ascoli Piceno li 28/01/2025 Prot. CIIP n.



2025001283

Spett.le
PROVINCIA DI FERMO
PEC: provincia.fermo@emarche.it

e p.c. Spett.le
AATO n. 5 – Marche Sud Ascoli Piceno
PEC: ato5marche@emarche.it

Al Servizio Reti – Zona di Fermo
Al Responsabile Servizio Depurazione
LORO SEDI

Oggetto: D.Lgs 3 Aprile 2006 n., 152, art. 19 e s.m.i – art.4 della L.R. n. 11/19 e s.m.i recanti “Disposizioni in materia di Valutazione Impatto Ambientale (VIA)”. Procedimento di Verifica di assoggettabilita’ a VIA – “Realizzazione della Bretella di collegamento Lungotenna da loc. San Marco nel comune di Fermo a svincolo A14 Porto S. Elpidio, ubicato in localita’ San Marco/Casello A14 dei comuni di Fermo – Porto San Elpidio”. *LOTTZ.01053.*

In riscontro alle Vostra Nota del 16.01.2025, prot. CIIP n° 848 del 20.01.2025, contenente la convocazione della Conferenza dei Servizi, necessaria per la realizzazione dei lavori in oggetto, questa Azienda, esaminata la documentazione trasmessa in linea di massima esprime parere favorevole sotto il profilo tecnico agli interventi così come delineati, con le seguenti prescrizioni ed osservazioni:

- Nelle aree degli interventi previsti, analizzando l’ubicazione planimetrica delle opere di progetto, si riscontrano alcune interferenze con sottoservizi gestiti dalla CIIP Spa. Si dovranno quindi effettuare necessariamente dei sopralluoghi con i tecnici di questa Azienda per l’individuazione delle tubazioni. Si dovrà inoltre porre la massima attenzione nelle fasi di scavo, di perforazione e di realizzazione delle opere, necessaria per preservare, qualora fossero presenti, eventuali condotte secondarie di piccolo diametro ad oggi non rilevate da questa Azienda;
- Le eventuali spese di intervento e/o modifica delle opere per presenza di sottoservizi CIIP saranno a totale carico della Committenza e i lavori di risoluzione delle interferenze con le prescrizioni sopra individuate dovranno essere concordate e debitamente autorizzate da questo Gestore.
- La rete di raccolta delle acque bianche non è gestita da questa Azienda in quanto le reti acque bianche esulano dalle competenze del S.I.I. come più volte ribadito dall’ ATO 5 – Marche Sud. Nel progetto la stessa rete, se prevista, dovrà essere totalmente indipendente dal reticolo fognario acque nere e recapitare nel reticolo fognario acque bianche se esistente o, in alternativa, al compluvio naturale più vicino che confluisca direttamente in un corpo idrico superficiale. Si ricorda che la disciplina delle acque meteoriche è regolamentata dall’art. 42 delle citate Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano di Tutela delle Acque (PTA) della Regione Marche approvato con DAALR N.145 del 26/01/2010 (pubblicato sul Supplemento N.1 al B.U.R. Marche n.20 del 26/02/2010), in vigore dal 27/02/2010 e s.m.i.;

A disposizione per qualsiasi chiarimento ed informazioni.

Per i sopralluoghi : Ing. Recanati Virginia 331 671 6033

Per informazioni rivolgersi a:

Geom. Domenico Spinelli

Tel.: 0736272123

Responsabile della pratica

Geom. Domenico Spinelli

Tel.: 0736272123


Il Responsabile Lottizzazioni
Geom. Domenico Spinelli

Visto : Area Gestione
Il Coordinatore
Dott. Ing. Massimo Tonelli
